



Circolo di lavoro GPL

per la sicurezza di gas liquefatti

Utilizzare il gas liquefatto in tutta sicurezza

Regolamento relativo alle manifestazioni

Versione: ottobre 2018

Editore: Associazione Circolo di lavoro GPL

In collaborazione con Caravaningsuisse, l'AGPL, la SMV, l'ASS e la SSIGA

1 Scopo

Il presente regolamento è stato messo a punto come strumento per la prevenzione di infortuni, intossicazioni, incendi ed esplosioni durante l'utilizzo di gas liquefatto (butano/propano).

Si tratta di un supporto informativo che serve a dimostrare l'obbligo di diligenza dell'organizzatore e dell'espositore nell'impiego di apparecchi a gas (impianti a gas liquefatto).

2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione di questo regolamento comprende manifestazioni soggette ad autorizzazione e tendoni fieristici con stand di vendita di qualsiasi tipo.

Si applica agli apparecchi a gas mobili o installati a bordo di veicoli o rimorchi.

Il regolamento non si applica alle manifestazioni di tipo privato.

3 Procedura

La prova documentata che un apparecchio a gas possa essere usato in sicurezza durante una manifestazione soggetta ad autorizzazione spetta all'utilizzatore di tale apparecchio e prevede due fasi:

1. prova di sicurezza mediante controllo annuale del gas (attestazione di controllo ed etichetta, vedi punto 4.2)
2. prova dell'utilizzo corretto sul piano tecnico mediante compilazione della lista di controllo eventi per ogni manifestazione (vedi punto 4.3)

4 Attuazione

L'organizzatore dichiara che per il suo evento l'applicazione del presente regolamento è vincolante. Ciò comporta il rispetto dei seguenti requisiti:

4.1 Doveri dell'ente organizzatore

Per l'impiego degli apparecchi a gas l'organizzatore assegna esclusivamente piazzole o siti dove:

- sono garantiti un sufficiente apporto di aria fresca e la possibilità di evacuare i gas di scarico in sicurezza,
- si escludono possibili accumuli di gas liquefatto (ad es. in scarichi, canalizzazioni, pozzetti, cassoni, ecc.) nel raggio di 1 metro.



- 



Circolo di lavoro GPL
per la sicurezza di gas liquefatti

Lista di controllo eventi	Sì	No *
1. Informazioni generali		
Gli allacciamenti dei regolatori di pressione sono compatibili con gli allacciamenti presenti sulle bombole di gas? (No a regolatori di pressione tedeschi su bombole di gas svizzere & no a regolatori di pressione svizzeri su bombole di gas tedesche)	☐	☐
Sono presenti dispositivi di estinzione adeguati (ad es. estintore, coperta antincendio)?	☐	☐
Tutti gli apparecchi a gas sono contrassegnati con un'etichetta? Le relative «attestazioni di controllo eventi» sono disponibili sul posto?	☐	☐
2. Istruzione dei collaboratori		
Prima della messa in funzione, tutti gli operatori sono stati istruiti su come utilizzare gli apparecchi a gas?	☐	☐
La sostituzione delle bombole di gas viene affidata solo a personale appositamente istruito?	☐	☐
Dopo ogni sostituzione, la tenuta della bombola viene controllata? (ad es. mediante spray rilevatore di fughe)	☐	☐
3. Installazione delle bombole di gas		
Le bombole di gas sono fissate per impedirne il ribaltamento o lo scivolamento?	☐	☐
Le bombole di gas (sia quelle in uso sia quelle di riserva e vuote) sono installate alla distanza minima di 1 m da cavità quali scantinati, canali, pozzetti e fosse?	☐	☐
Nella zona di lavoro sono presenti solo bombole di gas allacciate?	☐	☐
Le bombole di riserva e quelle vuote vengono collocate all'esterno della zona di lavoro, a una distanza minima di 2 m dall'apparecchio utilizzatore?	☐	☐
Le bombole di gas e le tubature di mandata che possono subire un danno meccanico sono adeguatamente protette?	☐	☐
4. Tubi flessibili		
Vengono utilizzati solo tubi flessibili armati e autorizzati per il gas liquefatto (ad es. di colore arancione o nero)?	☐	☐
I tubi flessibili sono privi di danni meccanici, termici, dovuti a usura o segni di riparazione? (ad es. fessurazioni, forte scolorimento, nastro adesivo)	☐	☐
La data di scadenza (o la data di produzione + la durata di <u>utilizzazione</u>) dei tubi flessibili è rispettata?	☐	☐
Espositore Evento / Località Stand n. Data Firma		

* Se si risponde anche una sola volta con un no, non è consentito usare gli apparecchi a gas finché il guasto o l'anomalia non sono stati eliminati.